

Declaração de Possibilidade de Esgotamento		D.P.E.: 050/14
		O.S.: 1504449
Solicitante:	SPE SIQUEIRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	
Endereço:	RUA PADRE EMÍLIO MIOTTI - LOTE Nº 1	
Referência:	Imóvel:	MULTIFAMILIAR
	Bairro:	SANTA ROSA

INTERESSADO	
Solicitante:	BERNARDO MELLO DE SOUZA
Qualificação:	SOLICITANTE
Endereço:	ACIMA
Telefones: 99111-7523	


OBSERVAÇÕES
<p>1- O imóvel deverá possuir caixa de gordura.</p> <p>2- O diâmetro da tubulação de esgotamento sanitário do empreendimento não poderá ser superior ao diâmetro da rede coletora de esgoto da concessionária.</p> <p>3- As contribuições de águas pluviais não poderão ser direcionadas para a rede coletora de esgoto.</p> <p>4- De acordo com o Decreto Estadual nº 22872/1996, Art. 82 - No caso de a instalação sanitária ou qualquer dispositivo de esgoto estiver situado abaixo do nível da rua, deverá ter seus eixos elevados mecanicamente para o coletor do referido logradouro.</p>

INFORMAÇÕES PARA O PROJETO
<p>Rede Coletora de esgoto da Rua Padre Emílio Miotti</p> <p>Diâmetro 150 mm / profundidade 1,40 m</p> <p>Profundidade máxima da CI a ser adotada</p> <p>Profundidade máxima da CI 0,65 m</p> <p>Diâmetro da Ligação a ser adotada</p> <p>Diâmetro 150 mm</p> <p>Declividade da ligação a ser adotada</p> <p>Declividade mínima de 1 %</p> <p>O logradouro é servido por rede coletora de esgoto, porém as instalações do imóvel encontra-se abaixo do nível da rede, não podendo o mesmo ser ligado por gravidade. Sendo assim, o cliente deverá optar por elevação mecânica do esgoto respeitando a profundidade máxima da CI (caixa de inspeção) a ser implantada conforme padrão Águas de Niterói. As informações contidas neste documento deverão ser rigorosamente atendidas.</p>

Condições para a ligação

Em até 120 dias os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados para avaliação técnica, sob risco de ter sua solicitação de ligação de esgoto negada.

- Plantas de Instalações Sanitárias contendo:
 - * Os ramais de esgoto do pavimento térreo e subsolo;
 - * Localização da Caixa de Inspeção (CI) para futura ligação na rede de esgoto;
 - * Profundidade da CI;
 - * Diâmetro do ramal predial (Tubulação de chegada na CI)
 - * Vazão de projeto para cada ramal predial;
 - * Localização das caixas de gordura;
 - * Detalhe das caixas de gordura para visualização do acesso para limpeza.
- Plantas de Drenagem Pluvial contendo:
 - * Os ramais de drenagem do pavimento térreo e subsolo.
 - * A localização das caixas de interligação dos ramais internos para a galeria do logradouro
- Memorial de cálculo contendo:
 - * O dimensionamento detalhado das vazões em cada ramal predial;
 - * O dimensionamento detalhado da caixa de gordura;

Declaro estar ciente e de acordo com as exigências contidas na D.P.E		Ger. Operacional
Data: 14/04/14	Ass. Cliente: [assinatura]	DATA: 14/04/14
		 Philippe Lopes Coordenador Operacional de Esgotos

Declaração de Possibilidade de Abastecimento

 D.P.A. : 42/14
 O.S. : 1504448

Solicitante: SPE Siqueira Campos Empreendimentos Imobiliários LTDA	Imóvel: Residencial
Endereço: Rua Padre Emilio Miotti, Lote 01	Bairro: Santa Rosa
Referência:	

INTERESSADO

Nome: Bernardo Mello de Souza	Telefone: 99111-7523
Qualificação:	Telefone:
Endereço:	

Declaramos para os devidos fins a possibilidade de abastecimento de água, obedecendo as seguintes condições:

- | | |
|-------------------------------|---|
| a) Regime de Abastecimento: | Intermitente |
| b) Reserva mínima requerida: | Reserva apresentada em projeto de 162m³, atende as necessidades de consumo do empreendimento. |
| c) Rede de Distribuição: | DN 100mm |
| d) Diâmetro do ramal externo: | DN 2" |
| e) Hidrômetro: | DN 2" Tipo Wolmag |

Observações

- 1 - Ligação atenderá um condomínio residencial com 59 apartamentos.
- 2 - Documento válido por 2 (dois) anos a partir da data de expedição.

Declaro estar ciente e de acordo com as exigências contidas na D.P.A.

Data: 09/04/14 Assinatura do cliente: *[assinatura]*

Data: 02/04/2014

Assinatura:

[assinatura]
 Eng. Vanessa Leal Albuquerque
 CREA 2008875610
 Setor Téc. Operacional
 Águas de Niterói