

Declaração de Possibilidade de Esgotamento

D.P.E.: 057/14
O.S.: 1504442

Solicitante:	SPE JARDIM SANTA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Imóvel:	MULTIFAMILIAR
Endereço:	RUA VEREADOR DUQUE ESTRADA - Nº 241, 245 E 249	Bairro:	SANTA ROSA
Referência:			

INTERESSADO

Solicitante:	BERNARDO MELLO DE SOUZA	Telefones:	9911-17523
Qualificação:	SOLICITANTE		
Endereço:	ACIMA		

OBSERVAÇÕES

- 1- O imóvel deverá possuir caixa de gordura.
- 2- O diâmetro da tubulação de esgotamento sanitário do empreendimento não poderá ser superior ao diâmetro da rede coletora de esgoto da concessionária.
- 3- As contribuições de águas pluviais não poderão ser direcionadas para a rede coletora de esgoto.
- 4- De acordo com o Decreto Estadual nº 22872/1996, Art. 82 - No caso de a instalação sanitária ou qualquer dispositivo de esgoto estiver situado abaixo do nível da rua, deverá ter seus esgotos elevados mecanicamente para o coletor do referido logradouro.

INFORMAÇÕES PARA O PROJETO

Rede Coletora de esgoto da Travessa Augusto Paulo
Diâmetro 150 mm / profundidade 2,12 m

Profundidade máxima da CI a ser adotada
Profundidade máxima da CI 0,65 m

Diâmetro da Ligação a ser adotada
Diâmetro 150 mm

Declividade da ligação a ser adotada
Declividade mínima de 1 %

O logradouro é servido por rede coletora de esgoto, podendo o mesmo ser ligado. Deverá ser construída uma caixa de inspeção no passeio conforme padrão Aguas de Niterói.

Condições para a ligação

Em até 120 dias os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados para avaliação técnica, sob risco de ter sua solicitação de ligação de esgoto negada.

- Plantas de Instalações Sanitárias contendo:
 - * Os ramais de esgoto do pavimento térreo e subsolo;
 - * Localização da Caixa de Inspeção (CI) para futura ligação na rede de esgoto;
 - * Profundidade da CI;
 - * Diâmetro do ramal predial (Tubulação de chegada na CI)
 - * Vazão de projeto para cada ramal predial;
 - * Localização das caixas de gordura;
 - * Detalhe das caixas de gordura para visualização do acesso para limpeza.
- Plantas de Drenagem Pluvial contendo:
 - * Os ramais de drenagem do pavimento térreo e subsolo.
 - * A localização das caixas de interligação dos ramais internos para a galeria do logradouro
- Memorial de cálculo contendo:
 - * O dimensionamento detalhado das vazões em cada ramal predial;
 - * O dimensionamento detalhado da caixa de gordura;

Declaro estar ciente e de acordo com as exigências contidas na D.P.E

Data: / / Ass. Cliente:

Ger.Operacional

DATA:

[Assinatura]
Coordenador Operacional
de Esgotos